

Pszczew, dnia 11.07.2016 roku

***Oferenci w przetargu nieograniczonym
na „Remont obiektu muzealnego Dom Szewca w
Pszczewie w obrębie dachu i instalacji elektrycznej”***

GOK.ZP.271.2.2016

„Remont obiektu muzealnego Dom Szewca w Pszczewie w obrębie dachu i instalacji elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm), dalej ustawy Pzp, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami do niniejszego przetargu.

Pyt. 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi dot. zakresu prac dekarских w punkcie 3, 4 i 5 z kosztorysu inwestorskiego.

Jaki zakres prac ma wchodzić w rekonstrukcję obudowy komina, czego dotyczy pkt 4 desek szczytowych czy połaciowych ?

oraz punkt 5 : wymiana belek, proszę podać czy chodzi o belki więźby dachowej czy stropu.

Ad. 1

Odpowiadając na pytania uczestników przetargu:

pkt. 3 kosztorysu:

remont komina polegać będzie na wymianie opierzeń i elementów zadaszania z blachy tytan-cynk oraz renowacji tynków na kominie.

pkt. 4 - założono częściową wymianę desek połaciowych - dokładna ilość określona zostanie po odkryciu dachu.

pkt. 5. - założono wymianę pojedynczych belek więźby dachowej - dokładna ilość określona zostanie po odkryciu dachu.

UWAGA!

W projekcie zaznaczono, że:

Nieodłącznym i częstym zjawiskiem przy renowacji zabytków architektury, w trakcie przeprowadzanych prac, jest występowanie problemów i zadań nie zawartych w projekcie, należy je wówczas rozpatrzyć i podjąć decyzję dalszego postępowania wspólnie z

Inwestorem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nadzorem konserwatorskim.
Wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta.

Etc

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up Dyrektora GOK

Zuzanna Śmierska