

Pszczew, dnia 09.07.2024r.

Gmina Pszczew
Ul. Rynek 13
66-330 Pszczew

ZP.271.8.2024 „Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w m. Silna w formule zaprojektuj i wybuduj”

Wyjaśnienia z dnia 09.07.2024r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, art. 286 ust. 1,3,5 7 oraz art. 287 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnień na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji SWZ oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pytania i odpowiedzi :

1. W związku z rozbieżnościami między PFU, SWZ, zapisami Umowy oraz rysunkami, zwracamy się o wyjaśnienie zakresu robót na sieciach:

- kanalizacji sanitarnej,
- wodociągowej.

Ad. 1

Zakres rozbudowy kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 60m (od km 0+394 do km 0+454) . Zakres rozbudowy wodociągu - ok. 35m (od km 0+419 do km 0+454)

2. Prosimy o podanie miejsca przyłączenia projektowanej linii kablowej zasilającej oświetlenie drogowe.

Ad. 2

Miejsce przyłączenia proj. linii kablowej zasilającej oświetlenie drogowe - słup w km 0+030 - str lewa.

3. Czy istniejące ogrodzenia przeznaczone do rozbiórki należy zutylizować czy wykonać nowe, jeżeli tak, to jakie?

Ad. 3

Przewidywane jest rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z jego odtworzeniem na długości ok. 50 mb od strony wschodniej, wzdłuż działek o nrnr 187 i 299.

4. Zwracamy się o podanie ilości studzienek przewidzianych do regulacji.

Ad. 4

Ilości studzienek do regulacji:

- studnie kanalizacji sanitarnej - 14szt.

- zawory wodociagowe - 15szt.

5. Zamawiający zgodnie z zapisami PFU przewiduje wykonanie odwodnienia powierzchniowego nawierzchni z zastosowaniem krawężników odwodnieniowych, ścieków liniowych z odprowadzeniem do systemów rozsączających (w postaci skrzynek lub tuneli rozsączających). W związku z powyższym proszę o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne na wykonanie w/w urządzeń wodnych?

Ad. 5

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Stosowne pozwolenia zgodnie z PFU ma uzyskać Wykonawca w imieniu zamawiającego.

6. Na jakiej długości należy rozebrać istniejące ogrodzenia i w jakiej technologii należy je odtworzyć.

Ad. 6

Jak w ad. 3

7. Proszę o podanie lokalizacji projektowanych muld chłonnych widocznych na przekroju normalnym.

Ad. 7

Muldy chłonne należy zaprojektować wzdłuż drogi po obu stronach.

8. Jakiej wielkości należy zastosować zbiorniki ze skrzynek rozsączających.

Ad. 8

Zbiorniki ze skrzynek rozsączających należy umieścić w 2 miejscach wskazanych w PFU. Ich wielkość zostanie określona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Jednocześnie informuję, iż w związku zmianą treści SWZ, Zamawiający zmienia ogłoszenia o zamówieniu zmieniając odpowiednio termin składania ofert na dzień 11.07.2024r. godz. 15.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 11.07.2024r. godz. 15.30. Ponadto zmianie ulega również termin związania ofertą na dzień 9.08.2024r.

Pozostałe treści SWZ nie ulegają zmianie.