



Urząd Gminy Pszczew

ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
tel. 95-749-23-10 | fax 95-749-23-12
ug@pszczew.pl | www.pszczew.pl

Pszczew, dnia 22 marca 2022 roku

Pan
Konrad Kiona
Policko 7
66-330 Pszczew

sprawa : interpelacji nr RG.003.153.2022.

Wójt Gminy Pszczew odpowiadając na interpelację z dnia 10.03.2022r. (wpływ 11.03.2023r.) informuje, że po przeprowadzonej wizji lokalnej na drodze gminnej nr 004417F Zielomyśl – Brzeźno – Wierzбно nie stwierdzono uszkodzeń spowodowanych pracami przy inwestycjach budowy gazociągu Baltic Pipe – Goleniów - Lwówek oraz napowietrznej linii 400kV Baczyna – Plewiska. Uszkodzenia asfaltu tj. spękania siatkowe występujące na całym odcinku oraz spękania prostopadłe są wynikiem błędów technologicznych, złego przygotowania podłoża, braku właściwego odwodnienia korpusu drogowego potwierdza ekspertyza zniszczeń nawierzchni przeprowadzona przez Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera w lipcu 2018r.

Realizacja inwestycji przesyłowych gazu i energii elektrycznej prowadzona jest zgodnie ze specustawą dotyczącą budowy gazociągu i linii elektrycznej 400kV. Firmy wykonujące przedmiotowe zadania zobowiązane są do naprawy dróg gruntowych po wykonaniu inwestycji.

Z poważaniem

WOJTA
GMINY PSZCZEW

Józef Piotrowski

Do wiadomości :

1. Przewodniczący Rady Gminy

w Pszczewie

2. a/a.