

Pszczew, 22 grudnia 2022 r.

Katarzyna Mizera

Radna Gminna

Odpowiadając na zgłoszoną przez Panią interpelację 14 listopada 2022 r. (nr w rejestrze RG.0003.191.2022), dotyczącą jakości wody z wodociągu w Policku, przekazuję odpowiedź udzieloną przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie.

Z poważaniem

WÓJT
GMINY PSZCZEW
Józef Piotrowski

URZĄD GMINY
WPŁYNEŁO
22. 12. 2022
Referat.....
Nr sprawy... 9470 2022

*Pismo Rady
p. K. Kamb- G. i. c*

Pszczew, 21.12.2022 r.

Wójt Gminy Pszczew

GKM.071.33.2022

Nr w rejestrze: RG.0003.191.2022

W odpowiedzi na interpelację Radnej Gminy Pszczew Pani Katarzyny Mizery z dnia 14.11.2022 r. Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie informuje, że przejściowe pogorszenie się jakości wody z wodociągu w miejscowości Policko było spowodowane pracami modernizacyjnymi: wymianą falowników oraz naprawą systemu napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody w Policku. Prace zostały zakończone pod koniec listopada br. Po wykonaniu płukań sieci wodociągowej i złożu jakość wody uległa poprawie, co zostało potwierdzone sprawozdaniami z badań próbek wody uzdatnionej.

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Jakub Walkowski