



Głębokość posadowienia osadnika i rurociągów drenarskich uzależniona jest od głębokości posadowienia rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku, a także atestów i zaleceń wybranego producenta oczyszczalni

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: dr inż. Tomasz Warężak

Nr rysunku:  
3

PRZYDOMOWA DRENAŻOWA  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
(z drenażem poniżej terenu)  
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZES DRENAŻ

Skala:  
1:10  
Data:  
2018r.

Wymiary na rysunku podane w centymetrach