

## Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pszczewie

Nr pozycji	Opis	Jm.	Poszcz	Niejasność
47	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m <sup>2</sup>	elem.	53	ile m <sup>2</sup> całości 3.05
77	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego pozio- m <sup>2</sup> me na wierzchu konstrukcji na suchu - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	1056	jaka grubość 8
86	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego pozio- m <sup>2</sup> me na wierzchu konstrukcji na suchu - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	480.082	jaka grubość 8
93	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	308.016	jaka grubość 4
107	Ścianki systemowe wc	kpl	1	ile m <sup>2</sup> lub sztuk 32 x 0.7 m <sup>2</sup>
121	Balustrady trybun i schodów	kpl	1	ile mb 60 mb
143	piłkochwyty	kpl	2	ile m <sup>2</sup> 1.8 m <sup>2</sup>
145	Kotara grodząca z napędem elektrycznym	kpl	2	ile m <sup>2</sup> 200 m <sup>2</sup> 1 szt
147	Wypozażenie siłowni	szt	1	co wchodzi w skład
148	Wypozażenie fitness	szt	1	co wchodzi w skład