
dz. nr 544/2 ZDP Międzyrzecz
dz. nr 460 Gmina Grodzisk
UWAGI
1. PRZEJŚCIE POD PASEM DROGI POWIATOWEJ
DZ. NR 544/2 WYKONAĆ PRZEWIERTEM STEROWANYM RURĄ PEHD 630
PRZEWIERTEM W STALOWEJ RURZE OCHRONNEJ ø711,6x8,0
KONIEC PRZEWIERTU LOKALIZOWAĆ POZA PASEM DROGOWYM
Proj. rura ochronna ø1000PE RC, L=74.0m LUB ø219,1x6,3 STAL, L=74.0m
WYLOT ø90PERC, RZ. 54,50
1:100
1:500

| | | |