
Sw
Obsypka piaskowa 20cm
Proj. przebudowa istn. przyłącza wodociągowego (wymiana przewodu Ø32 na Ø90 PE)
Proj. przebudowa istn. przyłącza wodociągowego (wymiana przewodu Ø32 na Ø90 PE)
Obsypka piaskowa 20cm
Podsypka piaskowa 10cm
Podsypka piaskowa 10cm
Rura ochronna Ø160 PCV
Rura ochronna Ø160 PCV
Rura ochronna Ø110 PCV
1:100
1:100
POZIOM PORÓWNAWCZY 50,0 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Włączenie do istn. wodociągu Proj. zasuwa DN60
Istn. kanalizacja sanitarna kA200
Proj. studnia wodomierzowa 2 zwykłe bet. Ø1000
Istn. kanalizacja sanitarna kA110
Istn. kanalizacja sanitarna kA200
Proj. zalamanie 43°
Istn. wodociąg sA100
Proj. zalamanie 78°
Istn. kanalizacja deszczowa kA150
Proj. zalamanie 29°
Proj. zalamanie 37°
Proj. trójnik Ø90 PE
Istn. kanalizacja sanitarna kA200
Istn. kanalizacja deszczowa kA200
Istn. kanalizacja sanitarna kA160
Istn. kabel telekomunikacyjny
Proj. kanalizacja sanitarna PVC Ø315/0
Proj. trójnik Ø90 PE Proj. osłona z rury PE 90/63
Proj. zalamanie 90°
Istn. kanalizacja sanitarna kA200
Istn. kanalizacja deszczowa kA200
Proj. zalamanie 2°
Proj. kanalizacja deszczowa PVC Ø250
Istn. kanalizacja sanitarna PVC Ø160
Włączenie projektu do budynku
Proj. trójnik Ø90 PE Proj. zasuwa DN60
Proj. hydrant p. pod. nadziemny DN60
Proj. trójnik Ø90 PE Proj. zasuwa DN60
Proj. hydrant p. pod. nadziemny DN60
i = 0,7%
L = 42,5m
i = 0,3%
L = 62,6m
i = 0,2%
i = 0,2%
L = 17,0m
L = 9,0m
L = 1,9m
i = 1,0%
i = 1,0%
L = 1,9m
PE Ø90x5,4 PN10
PE Ø90x5,4 PN10
PE Ø63x3,8 PN10
Ø90 PE
Ø90 PE
w
Sw
Z
Z
Z
Z
Tr1
Tr2
Z
Z
B
Tr1
HP
Tr2
HP

| | | |