

WEO21E 007 359
RD4/ZM/MU/AK/1/2021

Międzychód, 13.01.2021 r.

System A
ul. Saperów 3
66-400 Gorzów Wlkp.

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód przesyła uzgodnienie nr 1/2020 – Budowa drogi gminnej (ul. Dworcowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Topolową w m. Pszczew).

Uzgodniono pod względem urządzeń energetycznych będących w eksploatacji i na majątku Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Istniejące urządzenia elektryczne:

- 0,4 kV wkreślono kolorem zielonym,
- 15 kV wkreślono kolorem czerwonym.

Zaznaczony w projekcie słup elektroenergetyczny do usunięcia został awaryjnie wymieniony na jednożerdziowy słup wirowany, ustawiony w granicy działki. Tym samym nie stwarza on już bezpośredniej kolizji z projektowaną drogą. W ramach inwestycji, prosimy o aktualizację geodezyjną w/w słupa.

W miejscu kolizji kablowych linii energetycznych nN oraz SN z projektowaną budową (tj. skrzyżowanie istniejącej sieci z projektowaną drogą) należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu AROT o długościach wg potrzeb, nie krótszych niż 1 m, ich średnicę dobrać zgodnie z poziomem napięcia – odpowiednio 75 mm dla nN oraz co najmniej 160 mm dla kabli SN. Poza tym należy zachować odległości zgodne z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji i w bezpośrednim zbliżeniu z siecią energetyczną należy wykonać ręcznie. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do PE Międzychód z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (dariusz.lodyga@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 56) celem koordynacji późniejszych prac.

Przypominamy, że inwestor jak i wykonawca prac ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
Dyrektor

Artur Zaborski

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl