

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe  
Antoni Przybylski  
Ul. Saperów 3  
66-400 Gorzów Wlkp.

EWE energia sp. z o.o.  
ul. 30 Stycznia 67  
66-300 Międzyrzecz

Telefon: +48 600 029 269  
Telefax: +48 95 74 26-279  
E-Mail: leszek.hombek@ewe.pl

Wasz znak

Nasz znak

Osoba do kontaktu

Data

EWE/BTM/2/2021

Hombek/ho

28-01-2021

**Dotyczy: Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnień w/w inwestycji w miejscowości Pszczew.  
EWE energia sp. z o.o. Biuro Techniczne Międzyrzecz uzgadnia z następującymi uwagami:

1. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Biuro Techniczne w Międzyrzeczu w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
2. Przy zbliżeniu do sieci gazowej należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia

... 2 strona listu z dnia 28.01.2021

3. **Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**
4. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy gazociągu, koszty przeprojektowania oraz koszty związane z przełożeniem gazociągu pokrywa inwestor.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

W niniejszej sprawie osobą do kontaktu jest;

Leszek Hombek      600 029 269

KIEROWNIK  
BIURA TECHNICZNEGO

  
Leszek Hombek