

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

Znak sprawy: **GN.6630.6.2021**

Międzyrzecz , 2021-01-29

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu **2021-01-29**

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski

Inwestor: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski
66-400 Gorzów Wlkp.
Saperów 3

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Borys Morawiak - podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
6	1623/4	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	65	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	1200/1	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	356/1	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	1200/2	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	361	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	431/12	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	396	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	245	Pszczew	Pszczew	Pszczew
6	246	Pszczew	Pszczew	Pszczew

Opis przedmiotu narady:

- 1 kabel oświetleniowy
- 2 kanalizacja deszczowa

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Urząd Gminy w Pszczewie		Nie wyraża stanowiska
2	INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe	Grzegorz Kuberka 2021-01-25 20:57:54	brak uwag brak uwag
3	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód	Alan Kononowicz 2021-01-28 15:41:20	W miejscu skrzyżowania linii nN oraz SN z projektowaną siecią należy zastosować dwudzielne rury osłonowe typu AROT, o długościach nie krótszych niż 1 m, ich średnicę dobrą zgodnie z poziomem napięcia – minimum 75 mm dla nN oraz 160 mm dla SN. Należy zachować odległości zgodne z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie do sieci elektroenergetycznej należy wykonywać ostrożnie. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do PE Międzychód z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (dariusz.lodyga@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 56) celem koordynacji późniejszych prac.
4	ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie		Nie wyraża stanowiska
5	EWE energia Sp. z o.o.		Nie wyraża stanowiska
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu	Renata Pawłowska 2021-01-28 12:18:35	brak uwag brak uwag
7	Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie		Nie wyraża stanowiska
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - ul. Bandrowskiego 16, 33- 100 Tarnów Oddział: Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.		Nie wyraża stanowiska

9	Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski		Nie wyraża on stanowiska
---	---	--	--------------------------